


**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.32623.ОС13ПБ.10291

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕРМИКС»

Адрес: 199178, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Реки Смоленки наб, дом № 14, литера А, офис 69. ИНН: 7801203990, телефон: 8 (800) 350-31-75, адрес электронной почты: opt@ecotermix.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕРМИКС»

Адрес: 199178, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Реки Смоленки наб, дом № 14, литера А, офис 69. ИНН: 7801203990, телефон: 8 (800) 350-31-75, адрес электронной почты: opt@ecotermix.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

№ РОСС RU.32623.ОС13ПБ Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Система полиуретановая «ЭКОТЕРМИКС 300», Система полиуретановая «ЭКОТЕРМИКС 600». Серийный выпуск

Код ОКПД 2

20.16.56

код ТН ВЭД

390950

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производится сертификация)

Группа горючести — Г2 и Г3 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости — В2 и В3 по ГОСТ 30402-96, группа воспламеняемости дымообразующей способности — Д2 и Д3 по ГОСТ 12.1.044-2018, группа токсичности — Т2 и Т3 по ГОСТ 12.1.044-2018.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколов испытаний № ИЛ13-62209, ИЛ13-62210, ИЛ13-62211, ИЛ13-62212 от 13.05.2025 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ13ПБ

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 2254-001-96861592-2022 Система полиуретановая «ЭКОТЕРМИКС 300». Технические условия. ТУ 2254-032-96861592-2021 Система полиуретановая «ЭКОТЕРМИКС 600». Технические условия.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

**с 19.05.2025 по 18.05.2030**

Руководитель органа



О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия



Проверка подлинности сертификата соответствия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации